

PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002

N° EFR-20-002400

Valable 5 ans à compter du 23 juillet 2020

Demandeur	MERMET SAS 58 Chemin du Mont Maurin 38630 LES AVENIÈRES VEYRINS-THUELLIN France
Références commerciales	ACOUSTICS – ACOUSTIS 50 SCREEN DESIGN M-SCREEN 8501 SCREEN DESIGN M-SCREEN 8503 SCREEN DESIGN M-SCREEN 8505 SCREEN VISION – SV 1% SCREEN VISION – SV 3% SCREEN VISION – SV 5% SCREEN VISION – SV 10% SCREEN THERMIC – S2 1% SCREEN THERMIC – S2 3% SCREEN THERMIC – S2 5%
Description sommaire fournie par le demandeur	Toile composé de fil de verre et d'une enduction PVC ignifugé dans la masse
Masse surfacique déterminée par le laboratoire	De 350 g/m ² ± 5% à 450 g/m ² ± 5%
Épaisseur mesurée par le laboratoire	De 0,41 mm ± 10% à 0,55 mm ± 10%
Coloris	Tous coloris
Utilisation	Store pour protection solaire – Application intérieure

Nature des essais :

- **NF P 92-507 (2004)** : Sécurité contre l'incendie - Bâtiment - Matériaux d'aménagement - Classement selon leur réaction au feu
- **NF P 92-503 (1995)** : Essais de réaction au feu des matériaux - Essai au brûleur électrique applicable aux matériaux souples

Classement :

M1

Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : Non limitée à priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais n°EFR-20-BE-002400 du 24 juillet 2020.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Efectis France est agréé pour les essais de réaction au feu selon l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 5 février 1959.

Les Avenières Veyrins-Thuellin, le 24 juillet 2020

24/07/2020

X

Laure BARBIER

Chargé d'affaire

Signé par : Laure BARBIER

X

Lise RODIER

Reaction to fire test supervisor

Signé par : Lise RODIER