



ISTITUTO  
GIORDANO



Istituto Giordano S.p.A.  
Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italy  
Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540  
istitutogiordano@giordano.it - [www.giordano.it](http://www.giordano.it)  
Cod. Fisc./P.Iva 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.  
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766  
Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno con codice n. RN01RF01 del 13/05/2010 (G.U. n. 126 del 01/06/2010)

## CERTIFICATO DI PROVA N. 355803/RF7238

Pratica n. 77991

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) modificato con decreto del Ministero dell'Interno del 03 settembre 2001 (G.U. n. 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **materiale di arredamento**

**prodotto da:** MERMET S.a.s. - 58 Chemin du Mont Maurin - 38630 VEYRINS - Francia;

**denominato:** SATINÈ 5501;

**impiegato come:** tendaggio, sipario, drappaggio;

**posto in opera:** sospeso, suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;

è attribuita, in conformità alla norma UNI 9177, la


### CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

**1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 23/10/2018

Il Direttore del Laboratorio  
di Reazione al Fuoco  
(Dott. Ing. Giombattista Traina)



L'Amministratore Delegato

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Arch. Sara Lorenza Giordano

Comp. FM  
Revis. *AB*

Il presente certificato di prova è composto da n. 1 foglio ed è integrato da n. 1 allegato con i risultati di prova e dalla documentazione tecnica del produttore.

Foglio  
n. 1 di 1