

Demandeur:

MERMET SAS
58 CH. DU MONT MAURIN
FR-38630 VEYRINS

Est autorisée pour apposer l'étiquette «Classement Réaction au Feu des Rideaux» suivant le rapport N° 2018AN2740.



aitex
textile research institute

**CLASSEMENT DE RÉACTION
AU FEU**

N° 18AN2740

L'échantillon référencé:

“SCREEN PROGRESS”

a été l'objet d'un essai conformément aux normes UNE-EN 1101:1996+A1 :2005 (équivalant à EN 1101 :1995+A1 :2005) et UNE-EN 13772:2011 (équivalant à EN 13772 :2011), matériau non nettoyable, selon le client. Et obtient la classification selon la norme UNE-EN 13773:2003 (équivalant à EN 13773:2003) comme:

“CLASSE 1”

Alcoy 26/09/2018.

Celia Dolça

LAB RESPONSABLE. COMPORTEMENT AU FEU

